



Новгородская область

Администрация Великого Новгорода

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.06.2022

№ 2529

Великий Новгород

О внесении изменений в Схему водоснабжения и водоотведения Великого Новгорода на 2014 - 2025 годы

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782, Правилами отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 691, Администрация Великого Новгорода **постановляет:**

1. Внести в Схему водоснабжения и водоотведения Великого Новгорода на 2014 - 2025 годы, утвержденную постановлением Администрации Великого Новгорода от 13.02.2014 № 867 (в редакции постановлений Администрации Великого Новгорода от 08.11.2017 № 4900, от 12.09.2019 № 3820, от 23.09.2020 № 3562, от 30.04.2021 № 2437, от 20.12.2021 № 6594), следующие изменения:

1.1. В разделе 1 "Схема водоснабжения" в подразделе 1.4 "Направления развития централизованной системы водоснабжения. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации системы водоснабжения" абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:

"Для подключения площадки особой экономической зоны в Трубичинском

сельском поселении к сетям водоснабжения необходимо строительство двух водопроводных линий диаметром 315 мм и 500 мм. Первая линия - от существующей водопроводной линии диаметром 500 мм по Рабочей ул., Лужскому шоссе до пр. Энергетиков и далее по выбранной трассе в сторону д. Трубичино, до площадки особой экономической зоны, диаметром 315 мм. Вторая линия - от существующей водопроводной линии диаметром 400 мм по Большой Санкт-Петербургской ул. (пересечение линии диаметром 400 мм по Большой Санкт-Петербургской ул. и Лужскому шоссе) по Лужскому шоссе до Рабочей ул. диаметром 500 мм, далее от Рабочей ул. по выбранной трассе в д. Трубичино, до площадки особой экономической зоны, диаметром 315 мм. Строительство линий позволит обеспечить объем водопотребления 2600 м³/сут.";

1.2. В разделе 2 "Схема водоотведения" в подразделе 2.1 "Существующее положение в сфере водоотведения Великого Новгорода" в позиции "Структура системы сбора и отведения сточных вод и территориальное деление Великого Новгорода и пригородных поселений на зоны действия предприятия, организующего водоотведение" абзац первый изложить в следующей редакции:

"Канализация - комплекс оборудования, сетей и сооружений, предназначенных для организованного приема и удаления по трубопроводам за пределы населенных пунктов и промышленных предприятий загрязненных сточных вод. Водоотведение в Великом Новгороде организовано отдельными системами канализации, при котором поверхностные сточные воды отводятся по одной сети дождевой канализации, а хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды - по другой хозяйственно-бытовой сети канализации."

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Новгород", официальном сетевом издании "Интернет-газета Новгород" и разместить на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет.

**Исполняющий полномочия Мэра
Великого Новгорода**

В.А. Еремин